

Numer zapytania	Z116/638/1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej w Hotelu*** NAT Kołobrzeg [DZ/1301/24/25]
Kupiec prowadzący:	Lelito, Aleksandra
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-02-13 10:55:35
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-02-13 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-27 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-25 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – jedna z największych polskich sieci Hotelu i Ośrodków Wypoczynkowych, funkcjonujących pod marką NAT zaprasza do złożenia Oferty na:

Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej w Hotelu* NAT Kołobrzeg.**

- 1.Modernizacja wentylacji mechanicznej siłowni – przedłużenie przewodów nawiewnego i wywiewnego o średnicy 160 mm , wraz z dwoma przewiertami przez ścianę o średnicy 200 mm;
- 2.Modernizacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu fryzjera – wymiana wentylatora kanałowego typ K160XL oraz wykonanie nawiewu na korytarz przed fryzjerem;
- 3.Modernizacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach SPA – wykonanie nowego układu wywiewnego z wentylatorem kanałowym typu K125M, tłumikiem i trzema anemostatami wywiewnymi, podłączonego do istniejącego pionu wentylacyjnego w gabinecie masażu;
- 4.Modernizacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kotłowni – wykonanie nowego komina wentylacyjnego średnicy 200 mm, izolowanego wełną mineralną 20mm z płaszczem z blachy ocynkowanej i zakończonego cylindrycznym wywietrzakiem dachowym. Wyjście komina przez okno z pleksi, następnie komin poprowadzony po elewacji budynku na wysokość 7m. Doprowadzenie poziomego przewodu wywiewnego o średnicy 200 mm na środek pomieszczenia;
- 5.Modernizacja wentylacji mechanicznej w korytarzu podbasenia – wykonanie nowego kanału nawiewnego typu Z w ścianie zewnętrznej przy drzwiach do kotłowni z przewiertem przez ścianę o średnicy 200 mm i czerpnią ścienną. Wykonanie nowego układu wywiewnego z korytarza z wentylatorem kanałowym typu K160M z przepustnicą odcinającą wraz z siłownikiem i anemostatem;
- 6.Modernizacja wentylacji mechanicznej podbasenia – wykonanie nowego układu wywiewnego z wentylatorem kanałowym typu K125XL i anemostatem wywiewnym podłączonym do istniejącego pionu wentylacyjnego;
- 7.Doprowadzenie zasilania elektrycznego do wentylatorów kanałowych – 4 szt.;
- 8.Wykonanie dla zakresu prac punktów 1-7 dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
- 9.Wykonanie towarzyszących robót budowlanych i wykończeniowych(demontaż i montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, -k, zabudowy, poprawki elewacji, szpachlowanie, itp.).

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach związanych z oględzinami obiektu – Pani Dyrektor Hotelu Marlena Wyszowska tel. 693-279-787.

Wymagania stawiane Oferentom według potrzeb Zamówienia:

- brak przedpłaty,**
- płatność 30 dni,**
- wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na okres min 3 lat.**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe- wentylacja Kołobrzeg.pdf
2.	Umowa - wentylacja Kołobrzeg.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hotelu*** NAT Kołobrzeg		1	usługa	REMONTY

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Brak możliwości przedpłaty
3.	Wykonawca zapewnieni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na okres min 3 lat.
4.	Miejsce dostawy: Hotel *** NAT Kołobrzeg ul. Kościuszki 3

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie