

Numer zapytania	Z163/638/1
Tytuł zapytania	Przetarg II na techniczne utrzymanie stacji uzdatniania wody w basenie w Hotelu***NAT Ustroń, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń [DZ/1300/10/26]
Kupiec prowadzący:	Lelito, Aleksandra
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-03-19 14:55:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-19 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-09 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-06 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – jedna z największych polskich sieci Hotel i Ośrodków Wypoczynkowych, funkcjonujących pod marką NAT zaprasza do złożenia Oferty na:

techniczne utrzymanie stacji uzdatniania wody w basenie w Hotelu***NAT Ustroń, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń.

- Bieżący nadzór nad sprawnością systemu oraz zapewnienie poprawnego działania instalacji Technicznej – podbasenia
- Koordynacja realizacji bieżących zadań Działu Obsługi Technicznej Hotelu wynikających z funkcjonowania basenu
- Dbłość o stan techniczny i sprawność eksploatacyjną urządzeń technicznych stacji uzdatniania wody
- Współpraca z firmami zewnętrznymi w ramach systematycznej realizacji umów serwisowych
- Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji stanu technicznego instalacji
- Koordynacja zakupu materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i usług zewnętrznych przez Hotel - Współpraca z klientem wewnętrznym – działami operacyjnymi Hotelu
- Efektywne zarządzanie podległym działem
- Przeprowadzanie audytów technicznych przy współpracy z firmami zewnętrznymi
- Optymalizacja kosztów funkcjonowania instalacji w tym wdrażanie usprawnień podnoszących efektywność pracy urządzeń oraz procesów
- Równoważny system czasu pracy - dyspozycyjność (awarie urządzeń i sprzętu)
- Dobór odpowiedniej chemii basenowej do wymaganych potrzeb

- Demontaż i montaż krtek przelewowych basenu i wanien jacuzzi
- Ścisła współpraca z Powiatową Stacją Epidemiologiczną
- Kontrola stanu technicznego instalacji i zamontowanej armatury
- Kontrola kompletności oraz stanu technicznego wszystkich elementów systemu
- Sprawdzanie prawidłowości działania sygnalizacji zdarzeń centrali sterowania
- Sprawdzanie prawidłowości działania poprzez pomiar Fotometryczny
- Sprawdzanie zaworów regulacyjnych przepływu wody w systemie
- Sprawdzanie uszkodzenia i ewentualnej korozji obudów i mocowań. Usuwanie anomalii.
- Kontrola regulatorów temperatury i rozdzielni sterowania zasilaniem
- Kontrola różnicy ciśnienia wlot-wylot
- Sprawdzanie szczelności instalacji - wykonanie czyszczenia / płukania i mycia Filtrów Celulozowych – wanna -Jacuzzi tj. spuszczenie i wymiana wody spust wody / napełnianie - mycie zbiorników **min. 2 razy w tygodniu**
- Czyszczenie odkurzaczem dna basenu (współpraca z innymi pracownikami Hotelu)
- Pomiary jakości wody
- Wymiana tabletki w chloratorze
- Czyszczenie instalacji dozującej chemię
- Nadzór nad pracą układu technologicznego stacji uzdatniania wody
- Kontrola pracy pomp i dmuchaw atrakcji
- Raz do roku w ustalonym terminie z Dyrektorem Hotelu przeprowadzenie spuszczenia wody z niecki basenu wraz generalnym czyszczeniem dna basenu oraz plaży basenowej, wanien jacuzzi
- w ramach serwisu sprzątanie, czyszczenie niecki basenowej oraz krtek przelewowych.
- Informowanie Dyrekcji Hotelu o konieczności dokonania zakupów materiałów przeznaczonych do napraw i konserwacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania basenu.

Dodatkowe wymagania:

- Wiedza i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zadania potwierdzone przynajmniej jednym listem referencyjnym
- Gwarancja zgodnie z umową
- Termin realizacji: od podpisania umowy przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	projekt umowy-techniczne utrzymanie stacji uzdatniania wody Ustroń.pdf
2.	SWZ - stacja uzdatniania wody.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Techniczne utrzymanie stacji uzdatniania wody w basenie w Hotelu***NAT Ustroń w Ustroniu		12	msc	NAPRAWY I PRZEGLĄDY

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Doświadczenie	0.2	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji Zamówienia: Hotel*** NAT Ustroń w Ustroniu, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń
3.	Paraflowany wzór umowy
4.	Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w dokumentacji przetargowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do oferty
5.	Co najmniej jeden list referencyjny potwierdzający wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zadania
6.	Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
7.	Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 100.000,00 zł wraz dowodem opłaty składki
8.	Formularz ofertowy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie