Numer zapytania	Z138/638/1
Tytuł zapytania	Przetarg na przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na olejową wraz z magazynem oleju w budynku HOTELU***NAT w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Olczański Wierch 7, 34-530 Bukowina Tatrzańska [DZ/1300/12/25]
Kupiec prowadzący:	Lelito, Aleksandra
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-05-06 12:45:58
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-06 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-20 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-13 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na olejową wraz z magazynem oleju w budynku HOTELU***NAT w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Olczański Wierch 7, 34-530 Bukowina Tatrzańska:

Do zadań wybranego wykonawcy będzie należało między innymi:

- demontaż demolacyjny kotłów wraz z pozostałymi elementami instalacji jak czopuchy, pompy ,elementy armatury, rurociągi itd.

- dostawę do miejsca wykonania zadania dwóch nowych kotłów kondensacyjnych olejowych o mocy 185 kW i 240 kW, łącznej mocy 425 kW, 10 szt. zbiorników dwupłaszczowych na olej opałowy o pojemności po 1500l. szt.

- montażu kaskadowym kotłów oraz zbiorników na olej opałowy w istniejących pomieszczeniach po kotłowni i magazynie węgla

- montażu odprowadzenia spalin (zbiorczy kolektor spalinowy oraz pion spalinowy)

- montażu urządzeń wentylacji

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie instalacji c.o. w obrębie kotłowni i magazynu oleju

- wykonanie zasilania urządzeń automatyki kotłowni, pomiary instalacji elektrycznej

- roboty budowlane wewnątrz budynku, wymiana drzwi na niepalne, uzupełnienie uszkodzonych tynków, malowanie ścian, układanie płytek,

- wykonanie prób szczelności wykonanych instalacji

- demontaż włazów żeliwnych i zabetonowanie otworów

- zabezpieczenie przeciw pożarowe kotłowni

- wywóz i zagospodarowanie zdemontowanych urządzeń oraz materiałów kotłowni hotelu

Wymagane parametry techniczne kotłów olejowych, wyposażenia, zbiorników na olej,

przebudowywanej kotłowni:

- kotły kondensacyjne olejowe o mocy 185 kW i 240 kW firmy Buderus typ Logano plus SB625(lub równoważne)

- pompy obiegowe firmy WILO typu Yonos MAXO 50/0.5-9 PN 10 (lub równoważny)

- przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu NG 50/6 o poj. 50 litrów pmax=0.6 MPa(lub równoważne)

- przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu NG /356 o poj. 35 litrów pmax=0.6 MPa(lub równoważne)

- Filtroodmulnik magnetyczny w izolacji TERMEN typu TerFM o średnicy DN80(lub równoważny)

 - przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu DT 100 o poj. 100 litrów z armaturą przepływową Flowjet DN50+Flowjet Rp1 1”(lub równoważny)

- zawór antyskażeniowy typu EA251 o średnicy DN25

- filtr mechaniczny Epuro typ Epurion Z25-2 1 (lub równoważny)

- stacja uzdatniania wody TRINNITY typ HOME (lub równoważna)

- wodomierz JS2,5-G1-02

- przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu NG 50/6 o poj. 50 litrów pmax=0.6 MPa(lub równoważne)

- zawór trójdrogowy z przelotem prostym o średnicy DN40 kws 6,3 m^3/h gwintowany Honeywell typ DR20GMLA z napędem elektrycznymVMM20 230V(lub równoważny)

- zbiorniki dwupłaszczowe na olej opałowy lekki DEHOUST typu Triosafe o poj. 1500 litrów z oprzyrządowaniem (lub równoważny)

- klapa ppoż. o wymiarach 600x500 z wyzwalaczem termicznym firmy Smay typ KWP-O-S-600x500 (lub Równoważny)

- klapa ppoż. 400x200 z wyzwalaczem termicznym Smay KWP-O-S-400x200(lub równoważna)

- klapa ppoż. o średnicy 315 mm z wyzwalaczem termicznym Smay typ KTS-O-S-315(lub równoważna)

- odprowadzenie spalin, zbiorczy kolektor spalinowy typu Dn350 oraz pion spalinowy typuMKKS Dn350 firmy Buderus Loganoplus SB625-185+SB625-240 b równoważny)

- drzwi wejściowe niepalne o odporności ogniowej EI 30 ; EI 60 - zawór trójdrogowy z przelotem prostym o średnicy DN50, kvs=40m^3/h kołnierzowy firmy Honeywell typ DR50GFLA z napędem elektrycznymVMM20 230V (lub równoważny)

- zawór trójdrogowy z przelotem prostym o średnicy DN65, kvs 63m^3/h kołnierzowy firmy Honeywell typ DR65GFLA z napędem elektrycznym VMM20 230V(lub równoważny)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Specyfikacja ogólna Bukowina Tatrzańska.pdf
2.	projekt Umowy.pdf
3.	KO IS Kotłownia olejowa cz_ elektryczna Formularz ofertowy SWZ.pdf
4.	KO_IS_Kotłownia olejowa formularz ofertowy SWZ.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na olejową wraz z magazynem oleju w budynku HOTELU***NAT w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Olczański Wierch 7, 34-530 Bukowina Tatrzańska		1	usługa	REMONTY

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji Zamówienia: HOTEL***NAT W BUKOWINE TATRZAŃSKIEJ ul. Olczański Wierch 7, 34-530 Bukowina Tatrzańska
3.	Gwarancja 36 miesiące
4.	Termin realizacji umowy: od 13.10.2025 r. do 30.11.2025 r.
5.	Kosztorys ofertowy
6.	Wyciąg z rejestru sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej
7.	Oświadczenie o niezaleganiu z daninami publicznoprawnymi wraz z dokumentami
8.	Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami skarbowymi
9.	Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne
10.	Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej i finansowej Oferenta
11.	Dowód wniesienia wadium
12.	Parafowany wzór umowy na realizację zamówienia
13.	Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w dokumentacji przetargowej
14.	Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją o której mowa w rozdziale III. i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń
15.	Wykaz wykonanych w ostatnich pięciu latach, dwóch porównywalnych robót, polegających na dostawie i montażu kotłów, modernizacji kotłowni o wartości: 500000,00 zł każda, listy referencyjne lub protokoły odbioru robót
16.	Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
17.	Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1000.000,00 zł wraz dowodem opłaty składki
18.	Potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego dokonania oględzin związanych z przedmiotem zamówienia/Oświadczenie Oferenta o dobrowolnej rezygnacji z przeprowadzenia oględzin.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie